



1	4	7	0	3	1	6	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(įmonės rejestro Nr.)

**DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA**

**LEIDIMAS DARBAMS**

instrukcijos tikslus pavadinimas

**Nr. 15**

(registracijos numeris)

**Instrukcija patvirtinta:**

**2018-04-23 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 031- 29**

**Instrukciją parengė:**

**Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Valdonė Jokubaitienė**

**Instrukciją suderino:**

**Darbuotojų atstovas Inžinierius energetikas Vidmantas Urbas**

Ši instrukcija keičia instrukciją Nr. \_\_\_\_\_

**PATVIRTINTA:**

AB „Amilina”

Generalinio direktoriaus

Edvino Bernoto

2018 m. balandžio mėn. 23 d.

įsakymu Nr.

**I. KAS YRA LEIDIMAS DARBAMS**

1.1. **LEIDIMAS DARBAMS** nustatytos formos dokumentas leidžiantis atlikti darbus Bendrovės ceche /padalinyje/ bare/įrenginyje.

1.2. **LEIDIMO DARBAMS** tikslas maksimaliai saugiai organizuoti darbus bendrovės teritorijoje pagal šioje instrukcijoje nustatytus ir patvirtintus darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau - DSS) reikalavimus.

1.3. **LEIDIMO DARBAMS** paskirtis- išsaugoti bendrovės ir rangovų darbuotojų sveikatą ir gyvybę.

1.4. **LEIDIMAS DARBAMS** taikomas bet kokiai veiklai, kuriai būtina nustatyti riziką ir valdyti bet kokią su šia veikla susijusią riziką.

1.5. Vykdamas įprastus kasdieninius ar periodinius įrenginių eksploatavimo (įrengimų reguliavimas, valdymas, apžiūros, tvarkymo darbai ir pan.) ar priežiūros (matavimo prietaisų, automatikos ir elektros įrengimų apžiūros, reguliavimas, ir pan.) darbus, **LEIDIMŲ DARBAMS** išduoti nereikia.

**II. NUORODOS**

2. Šie teisės aktai taikomi kartu su šia instrukcija, atsižvelgiant į jų aktualią redakciją taikymo metu:

2.1. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74, pakeitimas: Žin., 2011, Nr. 77-3785);

2.2. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878);

**III. TERMINAI IR APIBRĖŽTYS**

3. Šioje instrukcijoje vartojami terminai ir apibrėžtys:

3.1. **Remonto darbai** - įvairūs įrenginių ir / ar įrengimų / jų dalių montavimo, išmontavimo, valymo, tvarkymo, bandymo, priežiūros ir kiti darbai, kurie nėra priskiriami prie įrengimų išsandarinimo, ugnies darbų, žemės darbų ar darbų uždaroje talpoje, pvz., pastolių statymas ir ardymas, matavimo ir automatikos priemonių remonto, montavimo ir derinimo darbai, teritorijos betonavimas, staliaus darbai, nepavojingų gaisro ir sprogimo atžvilgiu įrengimų išsandarinimas, vamzdžių izoliavimas, teritorijos tvarkymas, plovimas, išsandarintų įrengimų išmontavimas ar surinkimas ir pan.

3.2. Šioje instrukcijoje **padalinio vadovas** - asmuo, kuris atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą jam priskirtame padalinyje ir kurio nurodymai privalomi bent vienam darbuotojui - tai cechų ir barų viršininkai.

3.3. **Asmuo, įgaliotas išduoti leidimą** — specialiai išmokytas gamybinio cecho, baro,